



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
УПРАВЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ
И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

Каланчевская ул. 35, г. Москва, 107174
Тел.: (499) 262-50-33, факс: (499) 262-08-66
E-mail: secretarycdi@center.rzd.ru, www.rzd.ru

«В» Сент. 2016 № 38495/494

На № _____ от _____

**О вводе в эксплуатацию электросетевых
объектов в сентябре 2016 года**

Директору Трансэнерго

А.А. Евдокименко

Уважаемый Алексей Анатольевич!

Управление электрификации и электроснабжения Центральной дирекции инфраструктуры направляет данные о выводе из эксплуатации на время ремонта и вводе в эксплуатацию после ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2016 года.

Приложение: Данные о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2016 года на 2 л.в 1 экз.

Заместитель начальника Управления

А.Ю. Ципелев

Приложение
форма утверждена приказом
от 18.03.2013 №16
(ежемесячно)

ДАнные
о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов
за сентябрь 2016г.

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Балансодержатель (полностью)	Наименование объекта основных средств	Дата вывода из эксплуатации в ремонт	Дата ввода в эксплуатацию после ремонта
1	Ростовская область	Лиховская дистанция электроснабжения	Электрораспределительное устройство 110 кВ тяговой подстанции Старая Станица	23.09.2016 г.	по наст. вр.
2	Саратовская область	Саратовская дистанция электроснабжения	ВЛ 220кВ Аткарск-Екатериновка	22.09.2016	30.09.2016
3	Саратовская область	Сенновская дистанция электроснабжения	ВЛ-220 кВ Буровка тяговая - Терешка	26.09.2016	30.09.2016
4	Пермский край	Кунгурская дистанция электроснабжения	Тяговая подстанция Мулянка (электротехническое оборудование), Трансформатор напряжения ТН-1 НАМИ 110 кВ (повреждение ОПН-110)	16.09.2016	28.10.2016
5	Иркутская область	Тайшетская дистанция электроснабжения	ЭЧЭ-62 Невельская, 2Т, замена трансформатора	08.09.2016	30.09.2016
6	Иркутская область	Вихоревская дистанция электроснабжения	ЭЧЭ-66 Чукша, Т2, замена трансформатора согласно программы развития Восточного полигона	06.09.2016	30.09.2016
7	Иркутская область	Вихоревская дистанция электроснабжения	ЭЧЭ-74 Кежемская, 1Т, замена трансформатора согласно программы развития Восточного полигона	29.09.2016	02.11.2016
8	Иркутская область	Иркутская дистанция электроснабжения	ЭЧЭ-19 Головинская, В 110 "Иваническая А", замена фундамента	21.09.2016	30.09.2016
9	Иркутская область	Тайшетская дистанция электроснабжения	ЭЧЭ-4 Замзор, ШСВ-110, плановый ремонт	25.09.2016	30.09.2016
10	Иркутская область	Коршуниха-Ангарская дистанция электроснабжения	ЭЧЭ-77 Черная, 2Т, замена трансформатора по программе техперевооружения	15.09.2016	08.10.2016

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Балансодержатель (полностью)	Наименование объекта основных средств	Дата вывода из эксплуатации в ремонт	Дата ввода в эксплуатацию после ремонта
11	Иркутская область	Нижнеудинская дистанция электроснабжения	ЭЧЭ-7 Худоеланская, 110 ВВ "ВРЗ", плановый ремонт	05.09.2016	07.09.2016
12	Иркутская область	Иркутская дистанция электроснабжения	ЭЧЭ-16 Тыреть, Т2, плановый ремонт	06.09.2016	15.09.2016
13	Забайкальский край	Хилокская дистанция электроснабжения	ЭЧЭ Бада, выключатель У-220 ВЛ-220 №288 (КР)	19.09.2016	23.09.2016
14	Забайкальский край	Чернышевская дистанция электроснабжения	ЭЧЭ Зилово, выключатель ВМТ-220 ,замена на ВГТ-220 ВЛ-220 кВ №215 (КР)	01.09.2016	30.09.2016