

Приложение N 11
к Регламенту взаимодействия структурных
подразделений ОАО "РЖД" и ООО "ЭНЕРГОПРОМСБЫТ"
в части формирования и опубликования сведений,
подлежащих раскрытию субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии
(В ред. Распоряжения ОАО "РЖД"
от 15.09.2016 N 1904р)

ДАнные
о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за октябрь 2016 года

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Балансодержатель	Наименование объекта основных фондов	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	Ростовская область	Лиховская дистанция электроснабжения	Электрораспределительное устройство 110 кВ тяговой подстанции Старая Станица	23.09.2016 г.	21.10.2016
2	Пермский край	Кунгурская дистанция электроснабжения	Тяговая подстанция Мулянка (электротехническое оборудование), Трансформатор напряжения ТН-1 НАМИ 110 кВ (повреждение ОПН-110)	16.09.2016	28.10.2016
3	Иркутская область	Вихоревская дистанция электроснабжения	ЭЧЭ-74 Кежемская, 1Т, замена трансформатора согласно программы развития Восточного полигона	29.09.2016	02.11.2016
4	Иркутская область	Коршуниха-Ангарская дистанция электроснабжения	ЭЧЭ-77 Черная, 2Т, замена трансформатора по программе теплеревооружения	15.09.2016	08.10.2016

Заместитель директора Трансэнерго

А.В. Зозуля

исп. Евстигнеев В.А.
тел. (499)262-49-64